Esclarecimentos 05 – Processo Licitatório 001/2023	Data: 31/07/2023

Seguem esclarecimentos referentes ao Processo Licitatório nº. 001/2023 - DMED, cujo objeto trata-se da Construção do empreendimento denominado SE Distrito, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Anexo II e demais anexos do edital.

1. Na proposta deve estar incluso o fornecimento do sistema supervisório?

   Resposta: Sim.

2. A integração da subestação no sistema de supervisão do COSD deve estar inclusa no escopo?

   Resposta: Sim.

3. As 02 (duas) unidades de retificadores e bancos de baterias devem estar inclusas no fornecimento?

   Resposta: Sim.

4. Os painéis de serviços auxiliares devem estar inclusos no escopo?

   Resposta: Sim.

5. No muro perimetral deve ser fornecido e instalado concertina?

   Resposta: Sim.

6. Os muros perimetrais devem ser pintados?

   Resposta: Sim.

7. O transformador de força será transportado e colocado na base pelo DME?

   Resposta: Não, deve ser transportado e colocado pela empresa contratada.

8. Os isoladores de pedestal devem estar inclusos no fornecimento?

   Resposta: Sim.

9. Deverá ser previsto a instalação de resistores de aterramento?

   Resposta: Sim.

10. No painel de medição devem estar inclusos todos os medidores?

    Resposta: Sim.

11. Como o limite de escopo são os postes dos alimentadores de média tensão, entendemos que os mesmos devem estar inclusos, correto?

    Resposta: Sim.

Atenciosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDERSON STANO DURELLI
Data: 31/07/2023 14:32:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Anderson Stano Durelli
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório 001/2023 - DMED