Tel: (35) 3729-2111 - 0800 035 0196
Rua Amazonas, 65 - Centro - CEP: 37701-008
Poços de Caldas - MG - Brasil - www.dmedsa.com.br
CNPJ: 23.664.303/0001-04 - I.E.: 518.601.288.0094

ANEXO VIII

Referente ao Edital de Pregão nº. 005/2016

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Objeto

Prestação de Serviços de substituição das duas grades da tomada d'agua da usina do Véu – (PCH-UMM), de acordo com o desenho anexo à esta especificação. Os serviços compreendem a fabricação e instalação das duas grades, retirada da carenagem de apoio da máquina limpa-grade, reinstalação da carenagem após a substituição das grades e pintura da carenagem após a montagem. Projeto das grades contido no desenho anexo. Pintura das grades e da carenagem com a seguinte especificação:

-1.1 Preparo das superfícies:

Deverão receber jateamento abrasivo padrão SA 2 ½ da norma 315-05-5900 (Swedish Industrial Standart).

- 1.2. Pintura:

Deverá receber várias demãos de fundo/acabamento na cor preta AMERCOAT 78 HB COAL TAR epóxi ou similar. Até atingir uma película seca de 400 µm (micrômetros).

- Anexos:

- Desenho A1-2031-16 – GRADE DA TOMADA D'AGUA – PCH-UMM.

- Maiores informações e esclarecimentos referentes às especificação do serviço, favor contatar o Sr. Richard Bueno, pelo e-mail rbueno@dmedsa.com.br, com cópia para a pregoeira para o e-mail nfranco@dmedsa.com.br.