Tel: (35) 3729-2111 - 0800 035 0196
Rua Amazonas, 65 - Centro - CEP: 37701-008
Poços de Caldas - MG - Brasil - www.dmedsa.com.br
CNPJ: 23.664.303/0001-04 - I.E.: 518.601.288.0094

DME distribuição

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS RECEBIDOS DIA 11.04.2016

Ref. Pregão Presencial nº 004/2016

PERGUNTA Nº. 01 :

O Prédio onde serão realizados os serviços é novo ou está em utilização?

RESPOSTA:

Novo (Ampliação de prédio existente).

PERGUNTA Nº. 02 :

Qual o pé direito do prédio onde serão realizados os serviços?

RESPOSTA:

3,50 m.

PERGUNTA Nº. 03 :

Será necessário fazer as configurações lógicas de algum ativo de rede ou apenas a instalação da Infraestrutura e o Cabeamento?

RESPOSTA:

Somente instalação de infra e cabeamento, conforme especificação técnica.

PERGUNTA Nº. 04 :

Existe a Planta Baixa em DWG do Local com o layout do prédio?

RESPOSTA:

Sim. Será fornecida à licitante vencedora.

PERGUNTA Nº. 05 :

Quais os dias e horários que os trabalhos poderão ser realizados?

RESPOSTA:

De segunda à sexta-feira das 07:00h às 17:00h. Serviços fora desses dias e horários poderão ser autorizados desde que não haja ônus para a contratante.

PERGUNTA Nº. 06 :

Será necessário agendamento de horários nos locais onde serão prestados os serviços?

RESPOSTA:

Não.

PERGUNTA Nº. 07 :

Serão necessários trabalhos em horários noturnos ou fins de semana?

RESPOSTA:

À critério da licitante desde que não haja ônus para a contratante.

PERGUNTA Nº. 08

Existe banheiros para os colaboradores da empresa licitante?

RESPOSTA:

Sim.

PERGUNTA Nº. 09

Na relação de documentos de habilitação não localizamos nenhum documento para a comprovação da qualificação técnica dos licitantes, como será feita a análise das qualificações técnicas das empresa?

RESPOSTA:

Não é exigido documento para qualificação. Consideramos o atendimento ao requisitado na especificação técnica suficiente para uma boa prestação de serviço.

PERGUNTA Nº. 10

Analisamos o edital e não localizamos a indicação do prazo de execução, poderia nos informar qual será este prazo?

RESPOSTA:

30 dias.

PERGUNTA Nº. 11

Existe algum cronograma da obra já definido?

RESPOSTA:

30 dias para execução.

PERGUNTA Nº. 12

Tel: (35) 3729-2111 - 0800 035 0196
Rua Amazonas, 65 - Centro - CEP: 37701-008
Poços de Caldas - MG - Brasil - www.dmedsa.com.br
CNPJ: 23.664.303/0001-04 - I.E.: 518.601.288.0094

A verba destinada para o projeto em questão é oriunda de algum convênio ou impostos municipais? Existe a garantia de recebimento? O DME está honrando com suas obrigações financeiras?

RESPOSTA:

Dotação orçamentária própria da DMED.

PERGUNTA Nº. 13

Durante a Prestação dos Serviços, o DME disponibilizará local apropriado para o armazenamento dos materiais e ferramentas utilizados pela Contratada?

RESPOSTA:

Não. A guarda e armazenagem das ferramentas e demais materiais utilizados pela licitante é de responsabilidade da licitante.

PERGUNTA Nº. 14

O local da Prestação dos Serviços possui alguma infraestrutura existente? Será possível a sua utilização? Caso não seja possível a utilização, será necessária a sua remoção?

RESPOSTA:

Sim. Não será permitida a utilização dos mesmos pela licitante. Toda infraestrutura auxiliar criada pela licitante deverá ser removida após a conclusão dos serviços.

Para maiores esclarecimentos estamos à disposição,

Poços de Caldas, 11 abril de 2016.

_____

Elaine Rossi Felipe

Pregoeira (Portaria nº. 014/2016)