CONCORRENCIA Nº 004/2016

Resposta aos questionamentos do dia 16/01/2017

Questionamento 001 - Entendemos que os sobressalentes não fazem parte do escopo da composição de preços, sendo que serão listados os preços unitários de peças sobressalentes para um período de dois (2) anos para manutenção preventiva para uma eventual aquisição da DME-D, confirma nosso entendimento?

RESPOSTA: Sim, não faz parte da composição de preços do projeto, porém é necessário que apresente na lista de sobressalente o preço de cada item.

Questionamento 002 - Entendemos que não faz parte do escopo do fornecimento computador portátil para manutenção, confirma nosso entendimento?

RESPOSTA: Não. O notebook para uso da manutenção faz parte do fornecimento, conforme ET 07-02237 v2

Questionamento 003 - Entendemos que para a linha L5 no terminal FURNAS, a função de controle e proteção poderá ser no mesmo IED (02 IEDs para a proteção e controle da linha L5), não sendo necessário IED específico para o controle, confirma nosso entendimento?

RESPOSTA: Sim, são exigidos para a L5 e L6 02 IED's para cada LT, sendo 01 para proteção/controle primaria e outro para proteção/controle retaguarda.

Poços de Caldas, 20 de janeiro de 2017.

Marilene Santiago Coutinho

Portaria nº 014/2016